



procuradoria juridico <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Fwd: Duvidas a respeito das telhas termoacústica no edital especifica-se medida de 50mm pintada na cor branca, e na planilha está pedindo para cotar a TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM qual de vo cotar

4 mensagens

licitações licitações <licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

30 de março de 2020
16:15

Para: procuradoria juridico <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Dra, segue uma dúvida técnica de uma das empresas interessadas.

Atenciosamente

Cristian de Jesus Arca
Assistente Administrativo.
Câmara Municipal de Américo Brasiliense

Telefone: (16) 9.9609-0631 ou 3392-1134
licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br

----- Forwarded message -----

De: **Marins Engenharia** <marinsengenharia Ltda@gmail.com>

Date: seg., 30 de mar. de 2020 às 11:46

Subject: Duvidas a respeito das telhas termoacústica no edital especifica-se medida de 50mm pintada na cor branca, e na planilha está pedindo para cotar a TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM qual de vo cotar

To: <licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Bom dia!!!!

--

Marins Engenharia e Construções Ltda ME
(16) 3392-7006 / (16) 98165-6655

PROCURADORIA CÂMARA <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

30 de março de 2020
16:19

Para: licitações licitações <licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>, joao.russo@alvesrusso.com

Prezado Senhor Engenheiro João Victor Alves Russo.

Fazendo referência ao projeto de lavra de v. Senhoria, como resultado do contrato firmado com esta Câmara Municipal, encaminhamos, em anexo, as dúvidas levantadas por uma das empresas participantes da Tomada de Preços 001/2020, solicitando de V. Senhoria, a gentileza de providenciar as respostas técnicas ou apontar as eventuais incongruências havidas nos

questionamentos, de forma que possamos responder às dúvidas do licitante.

Agradecendo, desde já v. preciosa atenção e colaboração, permanecemos no aguardo e à disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dayane Fanti

Procuradora Jurídica

OAB/SP 306.601

Rua Manoel Borba, 298 - Centro

Américo Brasiliense, SP - CEP: 14820-000

Fone: (16) 3392-1134 - Fax: (16) 3392-1134

www.camaraamericobrasiliense.sp.gov.br



Livre de vírus. www.avg.com.

João Vitor A Russo <joao.russo@alvesrusso.com>

31 de março de 2020 08:04

Para: PROCURADORIA CÂMARA <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Cc: licitações licitações <licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Bom dia,

Por favor utilizar a descrição da planilha de orçamento:

Telha de chapa de aço galvanizada, autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 120mm.

Atenciosamente,

João Vitor Alves Russo

Alves Russo Engenharia e Construção

www.alvesrusso.com

(11) 98245-3500

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROCURADORIA CÂMARA <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

31 de março de 2020 10:32

Para: licitações licitações <licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Cristian, bom dia.

Por gentileza, encaminhar à empresa.

Em seguida será publicada também no site, nos termos do item 1.6 do Edital.

Att.,

[Texto das mensagens anteriores oculto]